

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川川煤石洞沟煤业有限责任公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	旺苍县三江镇
	委托项目	无损检测（通风机主轴、叶片、提升机主轴、天轮轴、）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄建文、赵游锦	现场检测检验时间	2024.08.13
			报告提交时间	2024.08.14
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240590	通风机主轴 UT	合格	地面通风机房
	KP240591	通风机叶片 PT	合格	地面通风机房
	KP240592	提升机主轴、天轮轴 UT	合格	井下绞车硐室
	KP240593	通风机主轴 UT	合格	地面通风机房
	KP240594	通风机叶片 PT	合格	地面通风机房
附图 1			附图 2	

